תעודת סיווג מס' 9811901740

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : כנען סנטר

מענו: המשביר 30 חולון 0058859

תאריך ההזמנה : 05/02/2018

תאור המוצר

לוח גבס עם ציפוי בצבע ירוק המכונים ע"י המזמין: SECUROCK "1/2 ו- SECUROCK "5/8
לחיפוי קירות ותקרות תוצרת USG, אנגליה.

פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך: 24/01/2018

הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח: המזמין

מקום הנטילה: אין מידע

מהות הבדיקה

סיווג המוצר בשרפה לפי תקן ישראלי ת"י 755 " סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין – שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה " (יולי 2013) זהה לתקן אירופי EN 13501-1:2007.

מסמך זה מכיל דף אחד ואין להשתמש בו אלא במלואו	**תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק**	

סיכום

על בסיס תעודת סיווג מס' 309471 מתאריך 15/08/2011 של מעבדה
EXOVA WARRINGTONFIRE (אנגליה) המצורפת בזאת, לוח גבס עם ציפוי בצבע ירוק
SECUROCK "1/2 ו- SECUROCK "5/8 כמפורט בתיאור המוצר סווג לפי תגובתו בשרפה: **A1**.

(פרטים ראה בגוף התעודה)

שם החותם : דר' רכתדו גורה
תפקידו : ראש ענף בטיחות אש

תאריך: 05/02/2018